



**Besloten vergadering van dinsdag 22 oktober 2024**

**Aanwezig:** Bart LAEREMANS, burgemeester

**1. Brandveiligheidsattest B voor Dental excellence gelegen Beiaardlaan 35B te 1850 Grimbergen**

Er wordt een brandveiligheidsattest B uitgereikt voor Dental excellence, gelegen Beiaardlaan 35B te 1850 Grimbergen, voor de geldigheidsduur van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van dit besluit. Het brandveiligheidsattest B vervalt van rechtswege na het verlopen van de geldigheidsduur.

De exploitant/verantwoordelijke moet passende maatregelen nemen om te voldoen aan alle bepalingen van de betreffende Politieverordening en dit met bijzondere aandacht voor de opmerkingen zoals die zijn geformuleerd in het brandpreventieverslag. Het wegwerken van de opmerkingen moet gemeld worden aan de burgemeester.

Om de continuïteit te garanderen vraagt de exploitant, uiterlijk twee maanden vóór het aflopen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B, een nieuw brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester na een nieuwe controle door de brandweer.

De exploitant/verantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gebracht.

**2. Brandpreventieverslag van 11 oktober 2024 van VME Emile Verhaeren gelegen Jozef Van Elewijkstraat 105 te 1853 Grimbergen - Op te leggen maatregelen - Goedkeuring**

De burgemeester neemt kennis van het:

- brandpreventieverslag na het uitvoeren van een controle ter plaatse van 11 oktober 2024 waarbij de brandweer besluit dat de inrichting niet voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen en de veiligheid van de aanwezigen komt ernstig in het gedrang en
- besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2024 waarin kennis werd genomen van dit brandpreventieverslag en beslist werd aan de burgemeester te vragen om de verantwoordelijken VME Emile Verhaeren en de syndicus Forsimmo BV, op de hoogte te brengen van dit besluit en via een aangetekende brief alsook via TOPdesk enkele maatregelen op te leggen.

De burgemeester beslist dat de verantwoordelijken volgende aanpassingen/herstellingen moeten doen tot naleving van alle bepalingen zoals die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde reglementering en met bijzondere aandacht voor de opmerkingen zoals die zijn geformuleerd in het brandpreventieverslag:

1. de vluchtwegen conform maken en de bruikbaarheid ervan in alle omstandigheden garanderen;

2. de gemeenschappelijke delen bewaken met een brand- en meldingscentrale;
3. controle en onderhoud van de technische installaties alsook het overmaken van alle attesten en keuringsbewijzen en
4. het verbeteren van de brandveiligheid in de ondergrondse bouwlaag.

De uitvoering van deze werken moeten uiterlijk tegen 1 november 2024 aan de burgemeester worden gemeld worden alsook moeten alle attesten en keuringsbewijzen aan de burgemeester worden overgemaakt.

De verantwoordelijken worden hiervan op de hoogte gebracht.

Namens de burgemeester  
In zitting, datum als hierboven

**Steffie VAN DER AUWERA**  
waarnemend algemeen directeur

**Bart LAEREMANS**  
burgemeester