

Bijlage 7 Reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij de organisatie van periodieke markten

Afdeling 1 Algemeen

Art. 1. Doel

Er zijn inzake brandbeveiliging geen specifieke wetten, verordeningen, normen of voorschriften van toepassing op markten.

Deze richtlijn bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een periodieke markt in open lucht moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

Art. 2. Terminologie

Markt: Een markt is een afgebakend gebied waar producten worden verkocht en gekocht.

Marktkraam: Alle mobiele / verplaatsbare verkooppunten en verkoopstanden in de breedste zin van de betekenis, met inbegrip van spandraden, omheining, uitsprong van de kap.

Marktkraam met bijzonder risico: een marktkraam waarin gefrituurd, gebakken, gebraden en/of gekookt wordt.

Afdeling 2 Bereikbaarheid van gebouwen, hydranten en gasafsluiters

Art. 3. Toegangswegen

De voertuigen van de brandweer moeten tijdens de markt te allen tijde de volgende gebouwen kunnen bereiken:

Gebouwen tot 3 bovengrondse bouwlagen moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.

Gebouwen met meer dan 3 bovengrondse bouwlagen en/of met een bijzonder risico moeten altijd bereikbaar blijven.

Daartoe moeten de voertuigen van de brandweer beschikken over een toegangsweg met de volgende karakteristieken:

De toegangsweg moet over een breedte van ten minste 4 m vrij blijven.

Op de toegangswegen moet er steeds een vrije hoogte van minimum 4 m zijn.

De vrije doorgang op de toegangsweg moet rekening houden met een minimale draaistraal van 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant.

De hieronder opgesomde hindernissen (niet limitatieve lijst) op de toegangswegen moeten beperkt worden of zodanig geplaatst worden dat deze geen hinder opleveren voor de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer:

- stilstaande en geparkeerde voertuigen
- marktkramen
- verkeersremmende maatregelen
- straatmeubilair, straatverlichting
- verkeerslichten, verkeersborden, ...
- groenvoorzieningen (beplantingen, bomen e.d.)
- ...

Art. 4. Hydranten en gasafsluiter

De ondergrondse en bovengrondse hydranten alsook de gasafsluiters dienen steeds vrij en goed bereikbaar te zijn. Er mag dan ook niets geplaatst worden op minder dan 60 cm van hydranten of gasafsluiters.

Aanduidingen van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

Afdeling 3 Opstelling van de marktkramen

De marktkramen moeten volgens de aangewezen voorschriften ordelijk opgesteld zijn zodat zij steeds door de eerste hulpwagens kunnen benaderd worden.

Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

De rijen die gevormd worden door de kramen worden minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang met een minimum breedte van 1,2 m.

De rijen marktkramen zullen gescheiden zijn door wegen van minstens 3 meter breed.

Bij elke omstandigheid waar een interventie van de brandweer noodzakelijk is moeten alle handelaars hun luifels onmiddellijk inkorten zodat er minimum 3 m vrije ruimte ontstaat. Indien nodig moet de handelaar, op vraag van de hulpdiensten, zijn marktkraam verwijderen om doorgang te verlenen aan de hulpdiensten.

Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 0,80 m vrij te blijven.

Marktkramen met bijzonder risico moeten gemakkelijk benaderd kunnen worden door de voertuigen van de hulpdiensten. De bak- en braadkramen moeten opgesteld worden op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen. Dit is bij voorkeur aan de buitenzijde van de markt.

Afdeling 4 Brandbestrijdingsmiddelen

Op elk marktkraam, moet minstens één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) aanwezig te zijn.

De blusmiddelen dienen op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen te worden.

De blusmiddelen moeten duidelijk gesignaleerd worden met de wettelijke pictogrammen.

Het gebruik van de blusmiddelen moet gekend zijn bij de standhouder en het personeel.

Marktkramen met een bijzonder risico dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen, maar niet in de directe omgeving van vuren.

In functie van de risico's kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

Afdeling 5 Kook-, bak- en braadtoestellen

In de marktkramen met bijzonder risico wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan.

Elk frituurpan, kook-, braad- en baktoestel:

- moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden;
- moet minstens 1,20 m van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen;
- moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap;
- heeft een energietoevoer die onmiddellijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar is;

- moet fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek;
- moet beveiligd zijn tegen oververhitting of onverwacht doven van de gasvlam.

Afdeling 6 Gas en gasflessen

Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap. Er dient gezorgd te worden voor een goede, degelijke verluchting.

Gasflessen moeten op een veilige manier opgesteld worden en onder andere tegen omvallen beschermd zijn.

Opslag gasflessen:

Enkel de daghoeveelheid gas per uitgebate inrichting mag aanwezig zijn.

Gebruik van gasflessen:

Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten zijn.

Gasflessen mogen niet geplaatst worden nabij kelderopeningen en/of lager gelegen delen van een gebouw.

Het stockeren van volle of lege flessen, of het gebruik van gasflessen in lokalen lager dan het straatniveau is niet toegestaan.

Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard en steeds rechtop en stabiel geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen.

Het volle recipiënt dient voorzien te zijn van een correcte kraanverzegeling, het lege dient voorzien te zijn van een aanduiding.

Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn de flessen voorzien van een veiligheidsetiket en de gaskranen dragen een plastic zegel.

Drukregelaar:

moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas,
en moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.

Slangen:

Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden en waarvan de einddatum niet wordt overschreden.

Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel slangen gebruikt worden die uit 1 stuk zijn en waarvan de lengte afgestemd is op het gebruik.

Ze zijn voorzien van door de fabrikant voormonteerde koppelstukken.

De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter.

Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.

Afdeling 7 Elektrische installaties

De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

Bij gebruik van verlengkabels, dienen deze volledig ontrolt te zijn.

Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben.

Afdeling 8 Keuringen - Controle

De technische uitrustingen van de markt en de marktkramen moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap.

De marktkramer moet de vereiste bewijzen van keuringen en controles kunnen voorleggen.

Wat	controleorgaan	periodiciteit
Elektrische laagspanningsinstallatie verdeelborden waarop de marktkramen kunnen aansluiten (voor te leggen door organisator van de markt) de installaties van de marktkramen	EO EO	5-jaarlijks jaarlijks
Mobiele elektriciteitsgroep	EO	2-jaarlijks
Gasinstallatie marktkramen	EO/EDTC	2-jaarlijks
Foodtrucks: Elektrische installatie	EO EO/EDTC	2-jaarlijks 2-jaarlijks
Gasinstallatie		
Brandbestrijdingsmiddelen	BP/BT	jaarlijks

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder:

EO: erkend organisme

ETDC: erkende dienst voor technische controle

BT: bevoegde technicus

BP: bevoegd persoon

Afdeling 9 Inwerkingtreding

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 februari 2020.